

SERVICIUL TEHNIC-AVIZE

Nr. 55219 /DD - STA/ 12.05.2025

Către,

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**Str. Principală, nr.51, sat Moșnița Nouă, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș****Pentru amplasament: sat Moșnița Nouă, Str. Nucilor, nr.35, C.F. nr. 427890, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș****AVIZ TEHNIC PRIVIND ASIGURAREA FURNIZĂRII UTILITĂȚILOR DE APĂ ȘI CANAL**

La adresa dvs. înregistrată la Aquatim S.A. cu nr.55219/ 08.05.2024, vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz tehnic poate fi utilizat doar pentru **A.C. - “ CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN REGIM P+2E, lucrări de tip d) ÎMPREJMUIRE, și c) lucrări tehnico edilitare REALIZARE BRANȘAMENTE” cu amplasament în sat Moșnița Nouă, Str. Nucilor, nr.35, C.F. nr. 427890, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș**, urmând ca pentru obținerea avizului tehnic de branșare/racordare, pentru imobilul mai sus menționat, la rețelele publice de apă și canalizare, să fie îndeplinite următoarele condiții:

1.Debitul de apă potabilă solicitat în breviarul de calcul va fi asigurat din conducta stradală existentă, numai cu condiția executării branșamentului de apă, în urma unei documentații tehnice avizată de către Aquatim S.A. și a autorizației de construire emisă de Primăria Comunei Moșnița Nouă.

2.Evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea publică existentă conform cu indicatorii de calitate din normativul NTPA 002, numai cu condiția execuției unui racord de canal în urma unei documentații tehnice avizată de către Aquatim S.A. și a autorizației de construire emisă de Primăria Comunei Moșnița Nouă.

3.Aquatim S.A. nu are nici o obligație în ceea ce privește buna funcționare a instalațiilor interioare de apă și canal, verificarea și recepția acestora fiind obligația beneficiarului.

4.Valabilitatea avizului este conf. Legii 193/2019 pt. modificarea si completarea Legii 50/1991 modificată si aprobată.

Conditii speciale:

1. Aquatim S.A. asigură din hidranții exteriori amplasați pe rețeaua publică debitul și presiunea necesară umplerii autospecialelor I.S.U. în vederea stingerii unui eventual incendiu, debitul și presiunea necesare refacerii rezervei intangibile cât și a instalațiilor interioare de stingere a incendiului fiind în responsabilitatea beneficiarului și a proiectantului de specialitate prin soluțiile tehnice propuse de acesta.

2. Apele meteorice, provenite de pe suprafața amplasamentului studiat, nu vor fi deversate la rețeaua publică de canalizare. Acestea vor fi gestionate de către beneficiar conform proiect nr.507/2025, întocmit de proiectant instalații AQUAFILS S.R.L.

3. Pentru asigurarea debitului și presiunii de apă necesare alimentării cu apă a utilizatorilor din imobilul propus beneficiarul va asigura execuția unui rezervor tampon cu nivel liber și stație de hidrofor, conform proiect nr.507/2025, întocmit de proiectant instalații AQUAFILS S.R.L.

DIRECTOR DEZVOLTARE

ing. Popa Alin

**ȘEF SERV. TEHNIC-AVIZE**

ing. Gaina Alexandru

ÎNTOCMIT

ec. Kiss Cristina

